



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И  
ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО КРАСНОГВАРДЕЙСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Тельмана, 23, пгт. Красногвардейское, Республика Крым, 297000, тел./факс: 0(36556)2-52-48,  
e-mail: TO\_Krasnogvardeysk@82.rospotrebnadzor.ru

## ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 6/№

с. Ровное

« 08 » февраля 2024г

(место выдачи предписания)

Мною, Муромцевой Мрариной Адольфовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ровновская школа»  
Красногвардейского района Республики Крым (МБОУ «Ровновская школа»), 297040, Республика  
Крым, Красногвардейский район, с. Ровное, ул. Центральная, д. 4, Республика Крым, р-н  
Красногвардейский, с.п. Ровновское, с. Молочное, ул. Центральная, д. 1.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В структурном подразделении «Детский сад» в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря отсутствует поддон с горячей и холодной водой (р.2 п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
2. Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов (р.2 п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
3. Пол с дефектами и механическими повреждениями в ОШ в учебных кабинетах: химии, русского языка, информатики, физики, в кабинетах начальной школы: №10,12,13 в рекреации на 1 и 2 этажах (р. 2, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);
4. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. (р.2 п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);
5. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, не предусмотрено местное освещение на рабочем столе (р.3 п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);

6. Для обучающихся 5 - 11 классов отсутствует комната (кабина) личной гигиены девочек (р.3 п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
7. В столовой имеются стулья с механическими повреждениями (р. 2, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
8. Отсутствует производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (р.1, п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
9. В гардеробных групповых ячеек структурного подразделения «Детский сад» не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей (р.3 п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
10. В структурном подразделении «Детский сад» отсутствуют индивидуальные сиденья на унитазах для каждого ребенка (р.3, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
11. Территория школы не ограждена (р. 2 п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
12. Не все учебные парты и стулья в учебных кабинетах №33, №27 обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (р. 2 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
13. Покрытие на территории школы имеет дефекты и механические повреждения (р.2 п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В структурном подразделении «Детский сад» в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря оборудовать поддон с горячей и холодной водой (р.2 п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Срок:01.05.2024г.

2. Оборудовать ограждающие устройства отопительных приборов (р.2 п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления»).

Срок:01.10.2024г.

3. Пол с дефектами и механическими повреждениями в ОШ в учебных кабинетах: химии, русского языка, информатики, физики. в кабинетах начальной школы: №10, 12, 13 в рекреации на 1 и 2 этажах отремонтировать (р. 2, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления»);

Срок:01.04.2024г.

4. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (р.2 п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления»).

Срок:01.09.2024г.

5. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, предусмотреть местное освещение на рабочем столе (р.3 п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления»).

Срок:01.04.2024г.

6. Для обучающихся 5 - 11 классов оборудовать комнату (кабина) личной гигиены девочек (р.3 п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления»).

Срок:01.09.2024г.

7. В столовой заменить стулья с механическими повреждениями на исправные (р. 2, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления»).

Срок:01.03.2024г.

8. Обеспечить производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (р.1, п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления»).

Срок:01.04.2024г.

9. В гардеробных групповых ячеек структурного подразделения «Детский сад» создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей. (р.3 п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Срок:01.09.2024г.

10. В структурном подразделении «Детский сад» обеспечить индивидуальные сиденья на унитазах для каждого ребенка (р.3, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Срок:01.04.2024г.

11. Территорию школы оградить (р. 2 п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)

Срок:01.02.2025г.

12. Все учебные парты и стулья в учебных кабинетах №33, №27 обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (р. 2 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Срок: 09.02.2024г.

13. На покрытии территории школы устранить дефекты и механические повреждения (р.2 п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Срок:01.02.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

#### **Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровновская школа»  
Красногвардейского района Республики Крым (МБОУ «Ровновская школа»),  
297040, Республика Крым, Красногвардейский район, с. Ровное, ул. Центральная, д.4.  
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел по Красногвардейскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по адресу: 297000 Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Тельмана, 23. тел./факс заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» февраля 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
(должность лица, составившего  
предписание)

  
(подпись)

Муромцева М.А.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

«08» февраля 2024 г.

  
(подпись)

Меметов Р.Р.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

297040, Республика Крым, Красногвардейский район, с. Ровное, ул. Центральная, д.4.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 429266879323966142570402220816736768122427021652

Владелец Меметов Руслан Рустемович

Действителен с 24.05.2024 по 24.05.2025